

SLAMTÖMNINGSINSTRUKTIONER

IISI ROCK MINIRENINGSVERK FÖR TREKAMMARBRUNN

1. **Slambrunnarna ska tömmas minst två gånger om året.**
(Om 1-2 personer bor i fastigheten räcker en gång om året)
2. **Koppla ur cirkulationspumpens kontakt före tömning.**
3. **Lyft vattenspridaren och pumpen från reningsverket.**
4. **Alla kamrarna (tankarna) ska slamtömmas, den sista slamkammaren töms via IISI-reningsverkets mittenrör**
5. **Fyll slamtanken (alla kamrarna) med vatten efter tömningen.**
6. **Pumpen, pumpröret och vattenspridaren rengörs.**
7. **Om det har samlats mycket slam på plastfiltret (puckarna), kan det spolas av med vattenslang (ej med högtryckstvätt).**
8. **Placera cirkulationspumpen i reningsverkets sista (tredje) kammare, ung. 20 cm under vattenytan. Var noga med att dränkpumpens vipa flyter fritt.**
9. **Koppla i cirkulationspumpens kontakt när reningsverkets slamtank har fyllts med vatten.**

